

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Văn Quan, ngày tháng 5 năm 2024

V/v tham gia góp ý dự thảo Thông
tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số
12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
của Bộ Xây dựng về ban hành
định mức xây dựng

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Công văn số 1012/SXD-QLXD ngày 14/5/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Sau khi nghiên cứu các nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo. UBND huyện Văn Quan cơ bản nhất trí với nội dung của bản dự thảo. Tuy nhiên huyện đề nghị bổ sung định mức công tác ván khuôn thành kênh mương đối với các công trình kênh mương nội đồng có quy mô nhỏ, thi công bằng thủ công như sau:

Bộ Xây dựng chưa có công bố định mức cho công tác ván khuôn thành kênh mương. Nếu vận dụng mã hiệu AF.86211 đối với ván khuôn thép cho công tác bê tông đổ tại chỗ cho công trình kênh hộp chữ nhật đối với các công trình kênh mương nội đồng có quy mô nhỏ, thi công bằng thủ công là chưa phù hợp với thực tế thi công. Vì định mức này được xây dựng cho công tác thi công tường kênh có chiều cao thi công đến 28,0m; khối lượng cột chống được sử dụng gần 40kg thép cho 100m² ván khuôn, chiếm khoảng 30% giá thành vật liệu, hao phí nhân công lớn 28,5 công/100m², đồng thời có sử dụng thiết bị vận thăng... Vậy UBND huyện Văn Quan đề nghị bổ sung định mức cho công tác ván khuôn thành kênh mương phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công.

UBND huyện Văn Quan gửi Sở Xây dựng tỉnh tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Phong Lan